

公表日： 2025 年 4 月 25 日

弊社工場における火災発生に関するお知らせ

2025 年 4 月 24 日 11 時 45 分頃、弊社工場において火災が発生いたしました。

近隣住民の皆様、お客様、お取引先様、株主様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

発生後、速やかに消防署へ通報し、消防活動の結果、同日 12 時 07 分頃に鎮火いたしました。

本火災により、誠に遺憾ながら従業員 1 名が負傷いたしました。幸い命に別状はございません。負傷した従業員の一日も早い回復を願っております。

一部報道機関において本件に関する報道がなされておりますが、現時点で確認できている状況と対応について、以下の通りご報告いたします。

火災の原因について：

中身が残っているスプレー缶から漏洩した可燃性ガスが場内に滞留し、電気設備の火花（スパーク）により引火したものと推定しております。

被害状況について：

工場建屋の一部が焼損し、金属圧縮機 1 台が稼働できない状況となっております。当該金属圧縮機につきましては、早期の復旧を目指し、修理を進めてまいります。

事業活動への影響について：

本火災による生産活動への一部影響はございますが、事業活動全体への影響はございません。金属圧縮機の早期復旧に全力を挙げてまいります。

現在、関係当局のご指導をいただきながら、火災原因の詳細な調査を進めております。

弊社といたしましては、今回の事態を厳粛に受け止め、原因究明を徹底するとともに、実効性のある再発防止策を講じ、安全管理体制の一層の強化に努めてまいります。

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

株式会社ヤマノイ
代表取締役 山ノ井道夫